

- PS - Zachód *)
- PS - Wschód
- PS - Północ
- PS - Południe



Stacja:

INSTRUKCJA WSPÓŁPRACY RUCHOWEJ nr

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy o świadczenie usług dystrybucji nr ND-D/W/...../.....

Nazwa Wytwórcy:	
Adres Wytwórcy:	
Nazwa obiektu:	
Adres obiektu:	

Instrukcja Współpracy Ruchowej podlega aktualizacji na bieżąco przy zmianach układu zasilania, urządzeń, łączności i osób upoważnionych.

1. Granica własności i eksploatacji

2. Czynności łączeniowe

- W polach z kablami zasilającymi i celkach pomiarowych służby ruchowe **Wytwórcy** mogą wykonywać przełączenia na urządzeniach SN 15 kV tylko za zgodą lub na polecenie dyspozytora CDR innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
- Zabrania się podania napięcia zwrotnego w kierunku sieci zasilającej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
- Łączenie pracujących ciągów sieci może się odbywać wyłącznie na polecenie lub po uzgodnieniu z pełniącym dyżur dyspozytorem CDR innogy Stoen Operator Sp. z o.o. (mogą pojawić się duże prądy wyrównawcze).
-
- O zakłóceniach powstałych w urządzeniach elektrycznych **Wytwórcy**, które mogły mieć wpływ na pracę urządzeń innogy Stoen Operator Sp. z o.o., należy bezzwłocznie powiadomić dyspozytora CDR innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
- W przypadku zaniku napięcia na zasilaniu należy niezwłocznie powiadomić dyspozytora CDR innogy Stoen Operator Sp. z o.o. i postępować zgodnie z jego poleceniami.

- Zakładanie i zdejmowanie uzemień w polach z kablami zasilającymi SN może odbywać się tylko za zgodą lub na polecenie dyspozytora CDR innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
- Wszelkie rozmowy ruchowe prowadzone pomiędzy upoważnionymi pracownikami CDR innogy Stoen Operator Sp. z o.o., a służbą ruchową **Wytwórcy**, dotyczące manipulacji ruchowych oraz czynności związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem miejsca pracy należy prowadzić w formie telefonogramów zapisując ich treść w dzienniku operacyjnym.
-
- W przypadkach szczególnie uzasadnionych, tj. zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub znacznych strat materialnych, dopuszcza się bezzwłoczne odłączenie urządzeń Odbiorcy z obowiązkiem bezzwłocznego powiadomienia dyspozytora CDR innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

3. Planowane wyłączenia

Wyłączenie urządzeń elektroenergetycznych w części innogy Stoen Operator Sp. z o.o. jak i **Wytwórcy**, powinno być uzgodnione i potwierdzone pisemnie (np. fax) na 1 dzień przed planowanym wyłączeniem.

4. Wykaz osób upoważnionych przez Wytwórcę do prowadzenia rozmów ruchowych z CDR innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

	tel.	0-22	tel. kom.	
	fax.	0-22	e-mail	
	tel.	0-22	tel. kom.	
	fax.	0-22	e-mail	

5. Wykaz osób upoważnionych ze strony innogy Stoen Operator Sp. z o.o. do prowadzenia rozmów ruchowych

	tel.	0-22	tel. kom.	
	fax.	0-22	e-mail	
	tel.	0-22	tel. kom.	
	fax.	0-22	e-mail	

Załączniki

1. Schemat zasilania
2. Lokalizacja stacji
3. Warunki techniczne

OSD

Wytwórca