

## **Specyfikacja Techniczna dla plomb monterskich**

### **1. Dokumenty związane**

Prawo o miarach – Ustawa z dnia 11 maja 2001. Dz.U. z 2004r Nr 243 poz.2441.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Dyrektywa 2004/22/WE – Załącznik nr 1 pkt.8 Zabezpieczenie przed zafalszowaniem.

### **2. Wymagania konstrukcyjne**

Wszystkie materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

Plomba powinna być jednoczęściowa (system plombowniczy, plomba + drut może być dwuczęściowy), zamykana ręcznie, bez użycia dodatkowych narzędzi w sposób trwały.

Zamknięcie plomby powinno ustalać położenie drutu plombowniczego , wyjęcie którego będzie niemożliwe bez uszkodzenia plomby lub samego drutu.

Plomba powinna być dostępna w kolorach, zielonym, żółtym i czerwonym wykonana z materiałów, odpornych na ekstremalne warunki zewnętrzne (w zakresie temperatur  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $140^{\circ}\text{C}$ ) oraz długi czas użytkowania. Wykonanie plomby oraz oznaczeń powinno umożliwiać odczytanie znaków minimum 20 lat użytkowania .

Konstrukcja plomby musi zapewniać kontrolę poprawności zamknięcia oraz uniemożliwić dokonanie jakiegokolwiek manipulacji bez widocznych śladów ingerencji.

Plomby powinny być wyposażone w następujące, grawerowane trwale napisy: RWE oraz nr..... i opcjonalnie pasek z kodem kreskowym.

Do każdej plomby powinna być dołączona podwójna samoprzylepna naklejka z kodem paskowym odzwierciedlającym numer plomby oraz numer alfanumeryczny.

### **3. Rysunki, oświadczenia, instrukcje montażu i obsługi.**

Dokumentacja techniczna w języku polskim.



Rysunki gabarytowe, schematy montażowe, każdy w 5 egzemplarzach.  
Komplet instrukcji montażu, prób pomontażowych i eksploatacji.

Karta gwarancyjna – preferowany wydłużony okres gwarancji.

#### **4. Dane gwarantowane dostarczane przez oferenta**

4.1. Gwarantowane parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne.

4.2. Parametry konstrukcyjne i materiałowe.

#### **5. Warunki odbioru przed dostawą, po dostawie.**

Sprzedający wykona standardowe próby fabryczne zgodnie z normą IEC.

#### **6. Dostawa, transport, usuwanie.**

Plomby powinny być dostarczane w zafoliowanych woreczkach (100 szt. plomb w woreczku) zapakowanych zbiorczo w karton (50 woreczków w kartonie) o kolejnych numerach z załączonym wykazem w formie papierowej oraz w formie elektronicznej przesyłanej na wskazany adres email jako plik Excel – spis kartonów, numery woreczków w kartonie i zakres numeracji woreczków.

**kwiecień 2009**

Sporządził:

Zatwierdził: